



ул. Садовническая, д. 38, стр. 1, Москва, 115036

Тел: 957-33-24, факс: 953-06-15

ИНН 7705654213, КПП 770501001, БИК 044578212, ОКПО 78476871, ОГРН 1057746558898
р/с № 40702810900240000048, к/с № 30101810500000000212 в КБ "Транкредитбанк" (ООО)

13 СЕН 2005

№ 418-1/1445

На № _____ от _____

Директору
ОАО «Электрокабель У.К.»
Д.Е. Горюнову

О применении кабелей с изоляцией из
сшитого полиэтилена

ОАО «Московская городская электросетевая компания» изучила представленные Вами протоколы испытаний, «Сертификаты соответствия», «Сертификаты пожарной безопасности» серийно выпускаемых ОАО «Электрокабель – Кольчугинский завод» кабелей с изоляцией из пероксидно сшиваемого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ.

ОАО «Московская городская электросетевая компания» не возражает против применения кабелей ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, ПвПг, ПвПгг, АПвПг, АПвПгг при рабочих напряжениях 10-35 кВ и сечениях жил принятых типовыми в сетях города Москвы: 120, 240, 500 мм². Сечения экранов, при этом должны быть определены в заказах, в соответствии с указанными и согласованными ОАО «Московская городская электросетевая компания» (по термической устойчивости) величинами, либо оптимизированными для общих случаев – 35, 50, 70 мм² по меди.

Указанные выше кабели, как соответствующие ТУ 16.К71-335-2004, могут прокладываться и монтироваться в сетях г.Москвы наравне с кабелями других производителей

Первый заместитель
исполнительного директора-
главный инженер

С.Н. Тодирка